


Artefacto Tortuga

LMT

Clase 1/ Zona 21
Clase 1 División 1

APE



● **APLICACIONES**

Las tortugas de la línea LMT se utilizan en las instalaciones eléctricas en áreas con riesgo de explosiones para la iluminación de bunkers de compresores de gas, fosas de engrase, sendas peatonales, y todo otro ambiente que requiera un artefacto tipo aplique para lámpara incandescente o de bajo consumo.

● **CERTIFICACIONES**

LMTO:
Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Zona 1 Grupo IIB - Certificado INTI-CITEI 2007D341
Zona 21 - Certificado INTI-CITEI 2008DIP364

LMTO-LMTR:
Comisión de Inv. Científicas de la Pcia. de Bs. As.
Clase I División I Grupo D según el artículo N° 500 del NEC.-Exp.
2109-60.573/90 N° de lab.: E-1348/90.
Clase I División I Grupo D según el artículo N° 500 del NEC.-Exp.
2109-60.573/90 N° de lab.: E-1349/90.

● **CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS**

MATERIALES:

- Cuerpo y reja de protección de fundición de aluminio de bajo contenido de cobre.
- Opcional: Aluminio libre de cobre.
- Refractor de borosilicato.
- Sellado de refractor de silicona neutra.
- Bulonería de cierre de acero Dorrtech.
- Opcional acero Inoxidable.

ACCESOS:

- En LMTO, dos accesos hembra a 180° de 3/4" NPT o BSP.
- En LMTR, un acceso hembra de 3/4" NPT o BSP.

COMPONENTES ELÉCTRICOS:

- Portalámparas antivibratorio de porcelana casquillo E27 con contactos de bronce.
- Opcional: Portalámparas para lámpara DULUX.

CAPACIDAD:

- Una lámpara incandescente hasta 150w. o bajo consumo hasta 13w.

TERMINACIÓN:

- Exterior Pintura nitro sintética color gris plata.
- Interior pintura sintética blanca alta reflexión.
- Opcional: Pintura epoxi.

● **CODIFICACION**

LMTO

Indica **Modelo** - O = Ovalada
- R = Redonda

Indica **Línea**

